

50 - 50 Čistič tepelných výmenníkov

Profesionálny odstraňovač minerálnych usadenín a vodného kameňa



Rozsah použitia:

Čistenie a údržba teplovýmenných plôch všetkých typov tepelných výmenníkov a chladiacich systémov. Čistenie priemyselných práčok, chladiacich okruhov vstrekovacích lisov a foriem.

Spôsob použitia:

V závislosti od hrúbky vrstvy vodného kameňa a minerálnych usadenín prípravok nariedite teplou vodou v pomeroch 1:4 až 1:20, naplňte čistený systém a nechajte podľa potreby cirkulovať v uzatvorenom okruhu 2 – 8 hodín. Počas čistenia udržiavajte hodnotu pH čistiaceho roztoku v rozmedzí hodnôt pH 1 – 2, pri nameraní vyšších hodnôt hodnotu pH znížite pridaním čističa do roztoku. Po ukončení čistenia použitý roztok zneutralizujte vodou a vyčistený systém dôkladne prepláchnite nariadeným roztokom výrobku Metaflux 75-24.

Vlastnosti výrobku:

- Nenarušuje oceľové, medené a mosadzné povrchy, zliatiny a gumové tesnenia.
- Zaisťuje rýchle a dokonalé odstránenie minerálnych usadenín, hrdze a vodného kameňa.
- Obnovuje správnu funkciu čistených zariadení.
- Plne nahrádza mechanické odstránenie minerálnych usadenín a vodného kameňa.

Upozornenie:

Odstránením vrstvy minerálnych usadenín a vodného kameňa sa môžu objaviť skryté chyby povrchu čisteného materiálu ako napr. prehrdzavenie spôsobené hĺbkovou koróziou. Za tieto chyby nenesie naša spoločnosť žiadnu zodpovednosť. Pred prípadným uskladnením vstrekovacej formy a ostatné vyčistené zariadenia nakonzervujte napr. produktmi Metaflux 70-39 alebo 75-22.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk